



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ОПШТИНА БЕОЧИН  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
[www.beocin.rs](http://www.beocin.rs)

Комисија за набавку – **ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ РАКОВАЦ ЈН 23/2017**, а у вези са постављеним питањем заинтересованог лица које је примљено мејлом дана 10.10.2017. године, одржала је седницу 13.10.2017. године, те у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 86/2015) сачинила одговор на постављено питање:

**Питање:**

1. На страни 10. Конкурсне документације – Пословни капацитет тачка 2.2. наведено је:

„Понуђач мора да има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, систем за пројектовање и извођење радова у области нискоградње, водопривреде и да понуђач има успостављен систем квалитета пројектовања, монтаже и заваривање цевовода, канализације који одговара стандарду EN ISO 3834-2.

Наведени Захтев је нејасан.

Појам нискоградње подразумева изградњу саобраћајница, железничке пруге и сличних објеката а појам водопривреде регулацију водотока, наводњавање и одводњавање док се јавна набавка односи на хидротехнички објекат, те би тако требало и поставити захтев за поседовање система квалитета. Будући да предмет јавне набавке није пројектовање него извођење радова неоправдано је захтевати систем управљања за пројектовање. Захтев за поседовање стандарда EN ISO 3834-2 је бесмислен из разлога што се наведени стандард односи на заваривање метала и потпуно је непримењив на врсту радова из предмета, односно не постоји позиција где би било потребно извођење радова које регулише наведени стандард.“

**Одговор:**

Наручилац сматра да је овај сертификат потребан због радова који ће се појавити приликом постављања цеви и спајања односно премешћивања са постојећим металним инсталацијама, с обзиром да је приликом извођења радова предвиђена и позиција подбушивања радова где се мора увући челична цев.

Одговор на питање биће објављен на Порталу јавних набавки, на званичној презентацији општине Беочин – [www.beocin.rs](http://www.beocin.rs) и достављен подносиоцу питања електронском поштом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 23/2017

