



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "Б Е О Ч И Н"

Десанке Максимовић 52, Беоцин

Тел: 021/871-246; Тел/факс: 021/871-245

E-mail: office@jkpbeocin.co.rs

Т.Р. 340-1426-17 ПИБ: 101235168 ЕППДВ: 132635827 М.Б. 08028362 Ш.Д. 3811 Р.Б. 21008028362

Дана : 20.10.2020.

Број ; 651/3

"SIGMA QUATRO" doo Sremska Kamenica

Мишелук три 19

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Предмет : Издавање услова за израду урбанистичког пројекта

На основу Захтева " НОВА ЛОГИКА" ПР АНДРЕА ГОВЕДАРИЦА из Новог Сада ул. Жике Поповића бр. 2/Е2/14 а , за достављање хидротехничких услова и услова за одлагање отпада за комплекс у функцији трговина и услуге – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПАРЦЕЛЕ бр. 213, 214 и 215 КО БЕОЧИН ул Светосавска,

Јавно комунално предузеће "Беоцин" из Беоцина доставља

#### УСЛОВЕ

Постојећи објекат на катастарској парцели у ул. Светосавка је прикључен на јвну водоводну мрежу са прикључном цеви  $\frac{3}{4}$ " и мерним местом на катастарској парцели бр. 213 КО БЕОЧИН, Мерно место није било активно у протеклом периоду, укида се и изводи се нови прикључак –ново прикључно место.

- Место, број и тип противпожарног хидранта, утврдиће се у "Плану противпожарне заштите"

Водоводна мрежа је положена на удаљености  $\approx 10$  м' од регулационе линије у зеленој површини између платоа " Платан " и трупа пута улице Светосавска . Притисак у водоводној мрежи је око 3 ,5 бара , са протоком већим од 2,5 л/сек , мада није гаранција у отежаним условима водоснабдевања/ летњим периодима, повећане потрошње и др/.

Прикључак на јавну канализациону мрежу изводи се на најближи шахт јавне мреже, у трупцу пута ул. Светосавска, парна страна улице на удаљености  $\approx 5$  м од регулационе линије и задовољавају се услови одвођења отпадних вода.

Током извођења грађевинских радова у случају оштећења подземних инсталација хидротехничке инфраструктуре све трошкове санације сноси Инвеститор изградње

Чланом 121. Одлуке о комуналним делатностима / " Сл. Лист општине Беоцин" бр.6/2019 / корисници услуга – власници Пословних простора у обавези су да о свом трошку набаве и одржавају контејнере или канте за одлагање комуналног отпада. ЈКП" Беоцин" одређује тип, величину и број контејнера

Изградња новог прикључка - хидротехничке инфраструктуре се изводи у складу са техничким условима и сагласности ЈКП" Беоцин".

Реконструкција чесме која се налази на локацији је стара преко 50 година и није у надлежности ЈКП"Беоцин". Не снабдева се водом коју испоручује ЈКП" Беоцин" и нема сазнања са којег извора се снабдева .

**На основу наведених услова, парцела - објекат се не може прикључити на хидротехничку инфраструктуру , без коначне сагласности и технички услова од ЈКП " Беоцин"**

Припремио:

Референт

Љиљана Ћирић инг

Руководилац сектора

Водовод и канализација

Ђура Кендл

