



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку радова - Израда нових
електроинсталација на згради општине – 1 фаза
ЈН 61/2019
Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
Светосавска 25, 21300 Беочин,
Телефон: +381 (21) 870 260
www.beocin.rs

Рок за
понуда:
до 10.00 часова
Отварање понуда: 14.10.2019 у 11.00 часова

подношење
14.10.2019.

Беочин, октобар 2019.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова –**Израда нових електроинсталација на згради општине-1 фаза ЈН**

61/2019 број 01-404-249/3/2019 од 25.09.2019. године и Решења о именовању комисије број: 01-404-249/4/2019 од 25.09.2019. године и Сагласности председника општине број 01-404-249/19 од 19.09.2019. године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности за радове – **Израда нових електроинсталација на згради општине-1 фаза ЈН 61/2019**

ОПШТИ РЕЧНИК ЈАВНИХ НАБАВКИ –

ОРН - 45311100—радови на постављању електричних инсталација

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Јавна набавка се покреће на основу члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова- **Израда нових електроинсталација на згради општине-1.фаза ЈН 61/2019** број: 01-404-249/3/2019 од 25.09.2019, а за потребе Наручиоца.

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Општина Беочин, са седиштем у Беочину, Светосавска 25, адреса интернет странице www.beocin.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка за набавку добра спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. Наручилац спроводи јавну набавку ради закључења уговора о јавној набавци.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке радова - **Израда нових електроинсталација на згради општине- 1. фаза ЈН 61/2019**

Јавна набавка означена је у Општем речнику набавки као:

ОРН - 45311100—радови на постављању електричних инсталација

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђачу су на располагању поред Конкурсне документације, све информације којима Наручилац располаже, као и Техничка спецификација.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Обавезни услови и начин доказивања обавезних услова

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар-**Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда**

2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-**Уверење првостепеног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена: Понуђачи који су уписаны у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), већ их доказује достављањем Изјаве у обрасцу број 16, али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, као и да доставе **Решење за регистар понуђача са Изјавом на меморандуму Понуђача на којој је наведена интернет адреса са подацима у АПР-у. Тачку 4. у обавези су да испуне Понуђачи којима је поверио извршење тог дела набавке.**

Додатни услови које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке су:

Понуђач располаже неопходним **кадровским капацитетом**.
Понуђач располаже неопходним **техничким капацитетом**.

1. Понуђач мора да располаже неопходним **кадровским капацитетом** тј да има запослене или ангажоване по било ком основу утврђеном Законом о раду

- 1 (један) електроинжењер
- 5 (пет) електроинсталатора

Доказ: диплома о стеченом образовању тражене струке, М образац, доказ о радном ангажовању у складу са Законом о раду .

2. Технички капацитет се доказује достављањем следеће документације:

У смислу техничке опремљености одговарајућом механизације, подразумева се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за обављање радова из предмета јавне набавке.

р.бр.	МЕХАНИЗАЦИЈА	број ком.
1.	Путничко возило	1 ком
2.	Комби возило	1 ком

Фотокопирати важеће саобраћајне дозволе, последње пописне инв. листе или Уговор о закупу за возила.

5. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.1. Подаци о језику на ком понуда мора бити састављена

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на **српском** језику. Поступак се води на српском језику.

6.2. подаци о обавезној садржини понуде

Обавезну садржину понуде чине **Образац понуде, сви приложени докази тражени конкурсном документацијом и попуњени, потписани и оверени печатом сви обрасци из конкурсне документације и то:**

- | | |
|--|------------|
| - Образац понуде са структуром цене | ОБРАЗАЦ 1 |
| - Општи подаци о понуђачу | ОБРАЗАЦ 2 |
| - Изјава понуђача о самосталном наступању | ОБРАЗАЦ 3 |
| - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | ОБРАЗАЦ 4 |
| - Општи подаци о подизвођачу | ОБРАЗАЦ 5 |
| - Општи подаци о члану групе понуђача | ОБРАЗАЦ 6 |
| - Модел уговора | ОБРАЗАЦ 7 |
| - Изјава о независној понуди | ОБРАЗАЦ 8 |
| - Изјава о кључном техничком особљу | ОБРАЗАЦ 9 |
| - Образац трошкова припреме понуде | ОБРАЗАЦ 10 |
| - Изјава о испуњавању обавезних услова | ОБРАЗАЦ 11 |

- Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2.
- Образац техничког капацитета

ОБРАЗАЦ 12
ОБРАЗАЦ 13

6.3. Посебни захтеви у погледу сачињавања понуда

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом. Докази и прилози могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједињих доказа. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што је дужан да наведе који су то докази и о којим интернет страницама је реч.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан Конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Понуђач обрасце мора попунити читко, односно дужан је да упише податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

6.4. Понуда са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.5. Самостално подношење понуда

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

6.6. Услови за подизвођаче

Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Проценат укупне вредности понуде који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1, тачка од 1) до 3) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача.

6.7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1, тачка од 1) до 3) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Све додатне услове из конкурсне документације група понуђача испуњава заједно. Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

6.8. Начин и услови плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у законском року од 45 дана.

6.9. Валута и цена

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, *са и без ПДВ-а и мора бити фиксна*. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним трошковима.

6.10.Поверљиви подаци

Наручилац је дужан да:

- Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним пописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
- Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- Чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

6.11.Додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или разјашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5(пет)дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на

својој интернет страници. Комуникација у поступку јавних набавки се одвија писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом, у смислу члана 20. Закона о јавним набавкама.

6.12. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна.

6.13. Додатна објашњења понуђача после отварања понуде

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача односно његовог подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) радна дана од пријема захтева за објашњење понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

6.14. Рок за закључење уговора

Оквирни рок у ком ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, односно у року од 5 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

У случају да изабрани понуђач одбије да закључи уговор, Наручилац може уговор закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

6.15. Критеријум за избор најповољније понуде

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана она понуда која предвиђа краћи рок извршења услуге.

6.16. Захтев за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина јавног позива или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке Наручиоца из члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Портал јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на рачун број 840-30678845-06 у корист Буџета Републике Србије.

6.17. Измене конкурсне документације

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измене или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измене или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су сачињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

6.18. Измене, допуне или опозив понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти "Измена понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку ЈН 61/2019.

Понуда не може бити изменењена после истека рока за подношење.

6.19. Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парфирира.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуда по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.20. Обустава поступка јавне набавке

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

6.22.Додатне информације

Особа за контакт које ће пружати додатне информације је Бранислава Милојевић, e-mail – nabavke@beocin.rs телефон 021/870 260. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, на адресу наручиоца, путем e-mail или факсом (021/870 260) са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку ЈН 61/2019“.

ОБРАЗАЦ 1**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Назив понуђача - скраћено пословно име:
Седиште понуђача:
Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Опис делатности:
ПИБ:
Број телефона:

Рок важења понуде:	дана (најмање 60 дана)
Рок извршења :	дана (а највише 15 радних дана)
Проценат вредности и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача:	
Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Napomena:

Svaka tačka ovog predmeta obuhvata nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i svih potrebnih radova (i ono što nije eksplisitno navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionišala.

Napomena:

Izvođač je dužan da pre izvođenja instalacije za sav instalacioni i montažni materijal obezbedi domaće ateste, odnosno odgovarajuće ateste, u delu gde se radi o uvoznom i instalacionom materijalu (kablovima) i uvoznom montažnom materijalu.

Broj pozicije	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jed.cena(din)	Ukupna cena(din)
1	Demontaža postojeće električne instalacije	paušal	1		
1	Izrada monofaznih priklučnih mesta u objektu obeleženih sa M1, M2 u grafičkoj dokumentaciji. Polaganje kablova je u PNK i u zidu prosečne dužine 16m. Sve komplet sa potrebnim štemanjem, instalacionim materijalom i električnim povezivanje. Obračun po komadu. -N2XH J 3x2.5mm ²	kom	173		
2	Izrada monofaznih priklučnih mesta za klime u objektu. Polaganje kablova je u PNK i u zidu prosečne dužine 20m. Sve komplet sa potrebnim štemanjem, instalacionim materijalom i električnim povezivanjem. Obračun po komadu. -N2XH J 3x2.5mm ²	kom	26		
3	Nabavka, isporuka i montaža kablovskih regala bez poklopca, OBO BETTERMANN ili slično, od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog, za polaganje kablova. Regali se fiksiraju za plafon pomoću vertikalnih perforiranih pocinkovanih stubova ili za zid pomoću perforiranih pocinkovanih konzola. Konzole i stubovi za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m. Pozicija obuhvata regale, konzole, stubove, elemente za spajanje, ugaone elemente, "T" elemente, torban šrafove, matice, ravne i zvezdaste podloške i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala				

	regala. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštiti od korozije. Potrebno je položiti regale sledećih dimenzija:				
	-PNK 100/60 za srednja opterećenja tipa MKS	m	45		
	-PNK 300/60 za srednja opterećenja tipa MKS	m	135		
	A2. Razvodni ormani				
4	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa GRO .				
	Orman izraditi od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnih premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzijske opreme prema dimenzijskim opreme uz 20% rezervnog prostora				
	Orman može biti zaštićem od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. "Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana".				
	Komplet sa izvodjenjem svih veza u svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	Tropolni kompaktni prekidač snage (MCCB), MC2 In=160A, podesive prekostrujne zaštite u opsegu 125-160A, podesive kratkospojne zaštite u opsegu 6-10In, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom (A), maksimalne podnosive struje kratkog spoja 50kA, sličan tipu MC216231 proizvođača SCHRACK	kom.	1		
	Prekidač opremiti naponskim okidačem za daljinsko isključenje komandnog napona 230V AC, sličan tipu MC199744				
	Signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju, prisustva mrežnog napona napajanja "PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA" za 230V, zelene boje	kom.	3		
	Sabirnički sistem za struju od 160A, maksimalne podnosive struje kratkog spoja 50kA, formiran				

	od bakarnih šina poprečnog preseka 30x5mm, sa odgovarajućim izolacionim tropolnim nosačima međuosovinskog rastojanja 60mm tipa SI014950. Zaštitu od dodira izvesti u svim pravcima pomoću bočnih pokrova nosača tipa SI015730 i pokrova sabirničkog sistema koji se formira od nosača pokrova (SI010260) i samog pokrova tipa SI010250. Predvideti ugradnju N i PE bakarnih šina na odgovarajućim dvopolnim nosačima SI013560. Sve kablovske i provodničke veze sa sabirničkim sistemom neophodno je izvesti pomoću odgovarajućih priključnih stezaljki za montažu bez bušenja šina (natična montaža).	komplet.	1		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	4		
	-Automatski osigurači C-20A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-25A, jednopolni	kom.	12		
	-Automatski osigurači C-32A, jednopolni	kom.	18		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom za zavrtnjima	kom.	2		
	-POK kanali sa poklopcom različitih dimenzija	m	6		
	-strujni merni transformatori 160/5A	kom.	1		
	Mrežni analizator, merenje napona, struje, aktivne i reaktivne snage, aktivne i reaktivne energije, faktora snage, srednje i maksimalne snage u intervalu, sličan tipu MGF39000 proizvođača SCHRACK	kpm	1		
	Sitan montažni i izolacioni materijal, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično	komplet	1		
		komplet	1		
5	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektoenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-Sut-1				
	Orman izraditi od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine najmanje 1,2mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnim premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog				

	prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bradavice. Opreme će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana „.				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	Glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mređnog napajanja 0-1; In=25A; 3P	kom.	1		
	Signalne sijalice LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mređnog napona napajanja „PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230 V, zelene boje	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom..	3		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom..	13		
	Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtnjima.	kom.	1		
	Sitan montažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično.				
		komplet	1		
6	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-Sut-2				
	Orman izraditi od dva puta dekapirnog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnih premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da				

	imaju tipske bravice. Oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana „				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	-glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog napajanja 0-1; In=40A; 3P	kom.	1		
	- Signalne sijalice LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mređnog napona napajanja „PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230 V, zelene boje	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom.	5		
	-Automatski osigurači C-20A, jednopolni	kom.	3		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtanjima	kom.	1		
	Sitan montažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično.				
		komplet	1		
7	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-Pr-1				
	Orman izraditi od dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnim premazom i obojenog završnim efek lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice. Oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				

	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana „				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	-glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog napajanja 0-1; In=40A; 3P	kom.	1		
	- Signalne sijalice LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mređnog napona napajanja „PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230 V, zelene boje	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom.	10		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom.	23		
	-Bistabilni relej, 230V, 10A, jednopolni	kom.	1		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtanjima	kom.	1		
	Sitan montažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično.				
		komplet	1		
8	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-Pr-2				
	Orman izraditi od dva puta dekapirnog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnih premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice. Oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije				

	izvedenog stanja ormana „				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opremu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	-glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog napajanja 0-1; In=40A; 3P	kom.	1		
	-signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mrežnog napona napajanja „ PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230V, zelene boje	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom.	5		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom.	21		
	-Bistabilni relej, 230V, 10A, jednopolni	kom.	1		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtanjima	kom.	1		
	Sitan motažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično				
		komplet	1		
9	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-I-SP-1				
	Orman izraditi od dva puta dekapirnog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnih premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice. Oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana „				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim				

	potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opreuu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				
	-glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog napajanja 0-1; In=40A; 3P	kom	1		
	-signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mrežnog napona napajanja „ PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230V, zelene boje	kom	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom	3		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom	21		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtanjima	kom	1		
	Sitan motažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično				
		komplet	1		
10	Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog razvoda označenog u grafičkoj dokumentaciji ovoga projekta sa RO-I SP-2				
	Orman izraditi od dva puta dekapirnog čeličnog lima debljine najmanje 1,2 mm. Orman je zaštićen od korozije osnovnih premazom i obojenog završnim efekt lakom, u svemu prema jednopolnoj šemi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 20% rezervnog prostora.				
	Orman može biti zaštićen od korozije i postupkom plasticifiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice. Oprema će se montirati na podložnim pločama od lima.				
	Sa unutrašnje strane vrata ormana treba da bude tzv. „Džep za nošenje dokumentacije izvedenog stanja ormana „				
	Komplet sa izvođenjem svih veza i svim potrebnim montažnim materijalom i radovima. U orman ugraditi sledeću elektro opreuu a sve prema odgovarajućoj jednopolnoj šemi:				

	-glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog napajanja 0-1; In=40A; 3P	kom.	1		
	-signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane na vratima ormana) za indikaciju prisustva mrežnog napona napajanja „ PRISUTAN MREŽNI NAPON NAPAJANJA „ za 230V, zelene boje	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-6A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-10A, jednopolni	kom.	3		
	-Automatski osigurači C-16A, jednopolni	kom.	22		
	-Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom postolju, komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtanjima	kom.	1		
	Sitan motažni i izolacioni materijal, pok kanali, potporni izolatori, provodnici za ožičenje, nazubljeni bakarni češalj za automatske osigurače, noseća šina osigurača, natpisne pločice, redne stezaljke i slično				
		komplet	1		
11	Merenje i ispitivanje instalacije	komplet	1		

ОБРАЗАЦ 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача - скраћено пословно име:	
Правни облик:	

Седиште понуђача:	
Пуно пословно име:	
Седиште:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Опис делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Број телефона:	
E-mail адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Датум подношења понуде:	
Дел.број понуде:	
Јединствен матични број грађана – ЈМБГ (попунити за предузетника):	

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О САМОСТАЛНОМ НАСТУПАЊУ

У вези са јавним позивом за подношење понуда за:

Јавну набавку за набавку радова-Израда нових електроинсталација на згради општине- 1. Фаза ЈН 61/2019 изјављујемо да наступамо **самостално, без подизвођача.**

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

Образац се попуњава само у случају самосталног наступања у предметној јавној набавци.

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са јавним позивом за подношење понуда за:

Јавну набавку за набавку радова - **Израда нових електроинсталација на згради општине – 1. Фаза ЈН 61/2019** изјављујемо да наступамо као понуђач са наведеним:

а) подизвођачем

б) подизвођачима

Ред. бр.	Назив и адреса подизвођача	Врста добра/услуге које ће бити поверене подизвођачу/подизвођачима	Вредност добра/услуга и износ у % од укупне понуђене цене
1.			
2.			
3.			
4.			

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица подизвођача

Потпис овлашћеног лица подизвођача

Потпис овлашћеног лица подизвођача

Образац се попуњава само у случају наступа са подизвођачем/подизвођачима (заокружити (а) или (б))
По потреби образац се може фотокопирати

За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач мора да поднесе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗАЦ 5

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив понуђача - скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Пуно пословно име:	
Седиште:	
Матични број:	
Шифра делатности:	

Опис делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и број рачуна:	
Број телефона:	
E-mail адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Датум подношења понуде:	
Дел.брож понуде:	
Јединствен матични број грађана – ЈМБГ(попунити за предузетника):	

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

Образац потписује овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. Образац копирату и употребном броју примерака.

Образац се попуњава само ако понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив понуђача - скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Пуно пословно име:	
Седиште:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Опис делатности:	
ПИБ:	

Назив банке и број рачуна:	
Број телефона:	
E-mail адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Датум подношења понуде:	
Дел.број понуде:	
Јединствен матични број грађана – ЈМБГ(попунити за предузетника):	

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац копирајту и у потребном броју примерака.

Образац се попуњава само ако наступа група понуђача.

7. ОБРАЗАЦ

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова – Израда нових електроинсталација на згради општине – прва фаза ЈН 61/2019

Закључен дана _____ 2019. године, у Беочину, између уговорних страна:

1. **ОПШТИНЕ БЕОЧИН**, Светосавска бр.25, Беочин, ПИБ-101619734 , коју заступа председник општине Митар Милинковић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____ из _____ ул. _____
бр. ____ ПИБ-_____ кога заступа _____ (у даљем тексту:
Извршилац).

Наручилац и Извршилац су се договорили и уговорили следеће:

Члан 1.

Предмет уговора је **Израда нових електроинсталација на згради општине-прва фаза** ЈН 61/2019, а у свему према захтевима из конкурсне документације и према понуди број _____ од _____ 2019. године, односно Техничкој спецификацији из Обрасца 1, обрасца понуде из Конкурсне документације, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да ће предмет јавне набавке извршити према техничкој спецификацији, а у складу са правилима струке, својом опремом и радном снагом.

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац дао у понуди број _____ од _____ 2019. године, која је саставни део овог уговора.

Вредност уговорених радова је _____ динара без ПДВ-а.

Укупна вредност са ПДВ-ом износи _____ динара.

Уговорена цена је фиксна.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Извршиоцу исплати вредност уговорених радова по испостављеним привременим, односно окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана достављања исте.

Наручилац је овлашћен да приговори на испостављену ситуацију у року од 7 дана од пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби.

Члан 5.

Извршилац гарантује да ће извршити уговорене радове у договореном року од __ дана, а у случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

У складу са ставом 1. овог члана, Извршилац прилаже уз овај уговор, као средство обезбеђења за добро извршење уговора, регистровану бланко меницу са меничним писмом.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 7.

Ако Извршилац прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 2 промила дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности.

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Члан 8.

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 9.

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У противном уговора се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих се 2 (два) примерка налазе код Извршиоца, а 2 (два) код Наручиоца.

За Извршиоца

За Наручиоца

ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду за Јавну набавку за набавку радова – **Израда нових електроинсталација на згради општине-прва фаза ЈН 61/2019** поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујем да су доле наведена лица у радном ангажовању код понуђача:

Редни број	Име и презиме	Занимање/функција	Стручна спрема		Напомена
1.					
2.					

3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

НАПОМЕНА: - У случају веће кадровске опремљености образац треба фотокопирати.

Понуђач:

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ 10

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА

Редни број	Опис трошка	Јединица мере	количина	Трошак у дин.	Укупна вредност са свим зависним трошковима
1.					
2.					

3.					
4.					

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

ОБРАЗАЦ 11

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 75 став 2. и 77 став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећи

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке радова – **Израда нових електроинсталација на згради општине-прва фаза ЈН 61/2019**, испуњава све услове из члана 75 став 1 тачка 1 - 3 и ст.2 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре-
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Понуђач прихвата све услове предметне конкурсне документације.

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 12

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА члан 75 став 2.

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су при састављању понуде у јавној набавци мале вредности за набавку радова — **Израда нових електроинсталација на згради општине-прва фаза ЈН 61/2019**, поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.

Такође изјављујем да понуђач сноси накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Изјављујемо и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

ОБРАЗАЦ бр. 13

ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА

р.бр	МЕХАНИЗАЦИЈА	број ком.	Кључне карактеристике и остале напомене	РЕГИСТАРСКИ број ВОЗИЛА
1.				
2.				
3.				
4.				

--	--	--	--	--

НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог обрасца.

НАПОМЕНА: уз испуњен и оверен овај Образац додати прилоге (фотокопирати важеће
саобраћајне дозволе , последње пописне инв. листе или Уговор о закупу возила).

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица
