



AAAE6067323126025

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2541200-Д-07.02.-470113-24

"ANDZOR ENGINEERING"d.o.o.

Ваш број:

ИВЕ АНДРИЋА бр.13

Датум: 28.03.2025. године

21000 НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса основне школе у насељу Беочин на катастарској парцели број 41/2, 42/1, 43, 44/5, 1666/2, 1666/4, 1666/5, 1669/1, 1669/5, 1670/1, 1670/5, 1670/6, 1673/2, 1674/4 (К.О. Беочин) угао улица Школска и Карађорђева бр. 66 у Беочину

Поводом Вашег захтева, број 2541200-Д-07.02.-470113-24, у ком у име инвеститора Општина Беочин, Светосавска бр. 25, Беочин тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса основне школе у насељу Беочин на катастарској парцели број 41/2, 42/1, 43, 44/5, 1666/2, 1666/4, 1666/5, 1669/1, 1669/5, 1670/1, 1670/5, 1670/6, 1673/2, 1674/4 (К.О. Беочин) угао улица Школска и Карађорђева бр. 66 у Беочину обавештавамо Вас следеће:

У захтеву за израду услова у поступку израде урбанистичког пројекта је достављена максимална ангажована снага за објекат предшколске установе $P_{\max}=70 \text{ kW}$ и за потребе хидрант пумпе $P_{\max}=17.25 \text{ kW}$.

За потребе израде урбанистичког пројекта за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта предшколске установе у насељу Беочин, неопходно је обезбедити коридор за изградњу подземног 0,4 kV вода типа XP00-AS 4x150 mm² од слободног слога осигурача у нисконапонском блоку у ЗТС "Ново насеље" која је изграђена на углу улица Карађорђева и Доситеја Обрадовића до будуће слободностојеће кабловске прикључне кутије типа EB-2П на регулационој линији уз улаз у објекат предшколске установе.

На регулационој линији објекта предшколске установе у непосредној близини улаза у објекат, обезбедити простор за уградњу слободностојећег ормана мерног места (ОММ 1) типа ПОММ ПИ-1/ц следећих димензија: ширине 830 mm и дубине 220 mm.

На регулационој линији објекта предшколске установе у непосредној близини улаза у објекат, обезбедити простор за уградњу слободностојећег ормана мерног места (ОММ 2) типа ПОММ 1 следећих димензија: ширине 630 mm и дубине 220 mm, за хидрант пумпу.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Нови Сад ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

С поштовањем,

Директор Огранка

Иван Радојичић, мастер инж. менаџер

Доставити:

Наслову;

- Служби за енергетику;
- Општина Беочин, Светосавска бр. 25, 21300 Беочин
- Писарници