

Т.Р. 340-1426-17 ПИБ: 101235168 ЕППДВ: 132635827 М.Б. 08028362 Ш.Д. 3811 Р.Б. 21008028362

Беоцин, 28.10.2024. године
Број: 515/1-17.10.2024.

ANDZOR ENGINEERING d.o.o.
ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ
УЛ. ИВЕ АНДРИЋА БР.13
21000 НОВИ САД

У складу са Законом о планирању и изградњи и 145/2014 и пратећим Правилницима и Захтеву бр. 1273 -1559 /24 од 17.10.2024. године, Јавно комунално предузеће " Беоцин " издаје:

УСЛОВЕ

За пројектовање и прикључење за израду Урбанистичког пројекта за урбанистичко –архитектонску разраду локације за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса Основне школе у насељу Раковац на к.п. бр 576/1 и 577 КО Раковац

-главна водоводна цев \varnothing 150 мм положена је у ул Светосавска са парне стране, која потискује пијаћу воду из подстанице ул. Мите Белића према Резервоару на Белегиру.

Сав грађевински део за извођење прикључка изводи Инвеститор са претходном сагласности и услова ЈКП Беоцин,

Инвеститор обезбеђује шахт одговарајућих димензија за постављање водомера са припадајућим деловима за хидрантску мрежу, као и шахт за уградњу водомера одговарајућег пречника са припадајућим деловима све усклађено у за потребом пијаће воде и санитарне потребе предшколске установе

Шахт озидати поред регулационе линије парцеле.ЈКП " Беоцин" обезбеђује комплет водоводни материјал у складу са ценовником комуналних услуга на дан издавања сагласности

Пре почетка изградње обратити се у ЈКП" Беоцин" за издавање коначних услова.

Јавна прежа канализације постављена је на непарној страни улице Светосавска

.Прикључак извести на први шахт јавне мреже испред парцеле бр 571 на удаљености око 50 м од локације изградње објекта, са израдом једног ревизионог шахта пре преласка преко пута са парне стране улице.

По члану. 118 до 131 Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Беочин“, бр. 6/2019, ЈКП“БЕОЧИН“ као вршилац дужности, има обавезу да најмање једном недељно однесе комунални отпад из Пословног простора . Корисник услуга има обавезу да обезбеди посуду за одлагање комуналног отпада (препоручујемо у зависности од количине комунуалног отпада који генеришете, метални контејнер, запремине 1,1м³) и обезбеђен прилаз радницима који празне посуде ка посуди у време одношења.

Друге врсте отпада (шут, гране, отпад који није комуналан, итд) се односе према унапред договореном термину и важећем ценовнику и третирају се као ванредно изношење.

Осталим врстама отпада (опасан, медицински, анимални, итд) ЈКП“БЕОЧИН“ не управља.

Руководилац РЈ
Водовод и канализација
Кендл Ђура



ЈКП“Беочин”
В.д. Директора

Срђан Степанов дипл.мен.